



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

« 03 » ноября 2017 г.
(дата составления акта)

10 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 266

В период с «20» октября 2017 г. по «03» ноября 2017 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 3а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «12» октября 2017 года № 266
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа № 69 (Средняя школа № 69)
Продолжительность проверки: в период с 09 час. 30 мин. «20» октября 2017 года по 10 час. 30 мин. «03» ноября 2017 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Распоряжение направлено 12.10.2017 г. на e-mail: yarsch069@yandex.ru.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Копытова Юлия Сергеевна

При проведении проверки присутствовали: директор Средняя школа № 69 Анисимова Любовь Владимировна, заместителю директора по АХР Михайлова Елена Николаевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы 3-этажное, общей площадью 2410 кв.м., II степени огнестойкости. Стены панельные, перегородки кирпичные (гипсолитовые) оштукатурены, перекрытия железобетонные, кровля - рубероид на битумной стяжке по железобетонным плитам покрытия. Отопление здания центральное водяное, электрифицировано, вентиляция - естественная, в помещении кухни с механическим побуждением. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание и помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения II типа; обеспечены первичными средствами пожаротушения. Заключен договор с ООО ЦТО «Спецавтоматика» от 31.12.2016 г. № 600096-ЦТО на бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения персоналу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области», ГКУ ЯО ПСС ЯО.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.