



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 31/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №69».**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 31 от «01» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. «18» февраля 2021 года по 14 час. 00 мин. «19» февраля 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №69», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Лебедева, д.3а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии И.о. директора МОУ «Средняя школа №69» Коротяевой И.Е.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ; п. 7.6.1. п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	15.03.2022.	
2	В проекте отсутствует расчет необходимого времени работы противопожарной автоматики при отсутствии электроэнергии, емкости резервного электропитания (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.15.2, п. 15.3 СП 5.13130.2009	15.03.2022.	
3	В проекте не обосновано количество, мощность и расстановка речевых оповещателей, нет расчетов необходимой мощности звукового давления (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.3.14, п.3.15, п.3.16, п.3.19 НПБ 10-03; раздел 4 СП 3.13130.2009	15.03.2022.	
4	Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены (в кабинете №15) (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	П. 13.14.5, п.13.14.10 СП 5.13130.2009	15.03.2022.	
5	Звуковые сигналы СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.3.14, п.3.15 НПБ 10-03; СП 3.13130.2009	15.03.2022.	

6	Линии системы оповещения проложены в ПВХ коробках. Отсутствует расчет времени необходимого для эвакуации людей из здания (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.3.9 НПБ 104-03	15.03.2022.	
7	Речевые оповещатели расположены на расстоянии, менее 150 мм от потолка (3 этаж) (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.3.21 НПБ 10-03; п.4.4 СП 3.13130.2009	15.03.2022.	
8	Предусмотрена установка 2-х а не 3-х дымовых оптико-электронных точечных пожарных извещателей, в каждом защищаемом помещении (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.14.1, п.14.3 СП 5.13130.2009	15.03.2022.	
9	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный не обеспечивает формирование сигнала на управление оповещением при срабатывании двух пожарных извещателей (включенных по схеме И) (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.14.1 СП 5.13130.2009	15.03.2022.	
10	Провода электропитания проложены в одном коробе с проводами соединительных линий пожарной сигнализации и системы оповещения (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.13.15.14 СП 5.13130.2009	15.03.2022.	
11	Линии систем противопожарной защиты не соответствуют нормам, выполнены не огнестойким кабелем (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	Ст. 4 п.3 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.13.15.3 СП 5.13130.2009	15.03.2022.	
12	В результате протечек кровли нарушена работоспособность отдельных линий (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» №110 от 19.10.2017).	п.54 ППР в РФ от 16.09.2020г. №1479; п.4 НПБ 110-03; Приложение А СП 5.13130.2009	15.03.2022.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МОУ «Средняя школа №69» Коротяева Ирина Евгеньевна (приказ от 13.01.21 № 01-10/9-04)

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«19» февраля 20 21 г.

• - место личной печати

