

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1008
об устранении выявленных нарушений**

19.09.2017г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 69 (МОУ СШ № 69), ОГРН 1027600625095, ИНН 7603021194, 150034, Ярославская область, г. Ярославль, Лебедева, д. 3 а, акт внеплановой проверки № 1278 от 19.09.2017г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

1. П. 3.1. Частично не заменено ограждение территории школы.

2. П. 4.14. При спортивном зале не восстановлены душевые и туалеты. Раздевалки для мальчиков и девочек требуют ремонта, отбита кафельная плитка на полу, стены и потолок имеют отслоение краски и побелки.

3. П. 4.28. Имеются следы протечек на потолке и стенах в кабинетах №№ 37, 38, 39, 40, 46, в кабинете директора, в хозяйственной комнате на 3-м этаже. На потолке в рекреации русского языка, на 3-м этаже школы, имеются протечки и дефекты потолка в виде трещин в рустах. Требуется ремонт спортивного зала.

4. П. 4.25. Частично не оборудованы кабинеты туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах.

5. П.5.8. Вытяжная вентиляция в кабинете химии неисправна.

6. П. 6.1. Отопительные приборы в учебных кабинетах и рекреациях не ограждены.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

1. П. 3.1. Заменить оставшуюся часть ограждения территории школы.

2. П. 4.14. Восстановить душевые и туалеты при спортивном зале. Произвести ремонт в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале.

3. П. 4.28. Ликвидировать последствия протечек на потолке и стенах в кабинетах №№ 37, 38, 39, 40, 46, в кабинете директора, в хозяйственной комнате на 3-м этаже, на потолке в рекреации русского языка. Провести ремонт спортивного зала.

4. П. 4.25. Оборудовать кабинеты туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах.

5. П.5.8. Обеспечить работу вытяжной вентиляции в кабинете химии.

6. П. 6.1. Иметь ограждения на отопительных приборах в учебных кабинетах и рекреациях.

Срок исполнения 20.09.2018г.