

ПРЕДПИСАНИЕ № 923
об устранении выявленных нарушений

13.11.2018

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 69", Ярославская область, г.Ярославль, Лебедева, д.3а
средняя школа МОУ СШ № 69, Ярославская область, г.Ярославль, Лебедева, д.3а

акта 1100 от 13.11.2018

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В ходе проведения плановой проверки 16.10.2018г. в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 69" выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- не проводилось техническое обследование, ревизия и замеры объёмов вытяжки воздуха общешкольных вентиляционных систем, что является нарушением требований п.п. 6.1

- в спортивном зале школы имеются следы протечек, имеет место отслоение и осыпание краски с потолков и стен помещений, что является нарушением требований п.п. 4.28.

Выявлены нарушение требований СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза":

- двум детям не проводилось обследование на туберкулёз, что является нарушением требований п.п. 5.7.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Обеспечить проведение технического обследования, ревизию и замеры объёмов вытяжки общешкольных вентиляционных систем в соответствии с п.п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок исполнения 01.08.2019.

2. Обеспечить проведение ремонта в спортивном зале школы в соответствии с требованиями п.п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок исполнения 01.08.2019.

3. Обеспечить соблюдение требований п.п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Срок исполнения до 01.01.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 69" 150034, Ярославская область, г.Ярославль, Лебедева, д.3а ОГРН 1027600625095, ИНН 7603021194**

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01» августа 2019 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Ярославской области
(заместитель)



Б. А. Малицкий

Копию настоящего предписания получил:

«13» 11 2018 г.

Анисимова А.В.
Ф.И.О