



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

« 30 » октября 20 15 года.
(дата составления акта)

16 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 119

По адресу: г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 3а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по
пожарному надзору Мартынова Г.Ю. от 29.09.2015 г. № 119
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного
(плановая/внеплановая, выездная/документарная)
учреждения «Средняя школа № 69» (Средняя школа № 69)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки: с 09 ч. 30 мин. 14.10.2015 г. по 16 ч. 40 мин. 30.10.2015 г.

« » 2015 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2015 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 13 дней

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Средняя школа № 69 Анисимова Любовь Владимировна, 29.09.2015 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному
надзору Копытова Юлия Сергеевна

При проведении проверки присутствовали: Директор Анисимова Л.В., зам. директора по АХР
Михайлова Е.Н.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы 3-этажное, общей площадью 2410 кв.м., II степени огнестойкости. Стены панельные, перегородки кирпичные (гипсолитовые) оштукатурены, перекрытия железобетонные, кровля - рубероид на битумной стяжке по Железобетонным плитам покрытия. Отопление здания центральное водяное, освещение – электрическое, вентиляция - естественная, в помещении кухни с механическим побуждением. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание и помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения II типа; обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Представленная декларация пожарной безопасности № 78401364-00027-2-6-15/521, на объект защиты, содержит недостоверные сведения по отношению к этому объекту (п. 3.2).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64 п. 4 «Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
2.	На плане эвакуации людей в случае возникновения пожара не обозначен эвакуационный выход из лестничной клетки на улицу (I этаж начальная школа).	ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля п. 6.2.3 «Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: а) эвакуационных путей и выходов; б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
3.	Выход на кровлю из лестничной клетки выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с пределом огнестойкости EI30 (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 8.4* «В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6×0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75×1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6×0,8 м по закрепленным стальным стремянкам».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
4.	Для помещения № 29 по техническому паспорту (металлическая мастерская), используемого как складское	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.

	помещение, не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
5.	Заполнение проема в противопожарных преградах, отделяющих помещения складского назначения (металлическая мастерская, используемая под складское помещение) от административных помещений выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 «Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания»; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» раздел III п. 2.1 «Складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, аккумуляторные, трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия — 3-го типа и двери — 2-го типа».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
6.	Для помещения № 6 по техническому паспорту (инвентарная), используемого как складское помещение, не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
7.	Для помещения № 7 по техническому паспорту (инвентарная), используемого как складское помещение, не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.

		регламент о требованиях пожарной безопасности».	
8.	Для помещения № 19 по техническому паспорту (подвал), используемого как складское помещение, не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
9.	Покрытие пола на путях эвакуации (общий коридор 3-го этажа) выполнено из материалов (линолеум) без подтверждения класса пожарной опасности (не представлен документ, подтверждающий соответствие).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
10.	Покрытие пола на путях эвакуации (общий коридор 2-го этажа) выполнено из материалов (линолеум) без подтверждения класса пожарной опасности (не представлен документ, подтверждающий соответствие).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
11.	Подвальные помещения кухни (где размещены помещения разделки, помещения для хранения тары) не обеспечены огнетушителями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 70 «Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями, по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты», п. 468 «В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
12.	Огнетушители в подвальном помещении ОУ-2 (3 штуки) не обеспечены раструбами, предусмотренными конструкцией огнетушителей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 478 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
13.	Электрический светильник в кабинете плотника (помещение № 23 по техническому паспорту) эксплуатируется со снятым колпаком,	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 42 «Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.

	предусмотренным конструкцией светильника.	другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника».	
14.	Электрический светильник в металлической мастерской (в помещении № 30 по техническому паспорту) эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 42 «Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
15.	Электрический светильник в подвальном помещении (№ 9 по техническому паспорту) эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 42 «Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
16.	Двери лестничной клетки на 3 этаже зафиксированы в открытом положении (лестничная клетка с выходом кровлю).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
17.	Двери лестничной клетки на 2 этаже зафиксированы в открытом положении (лестничная клетка с выходом на кровлю).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
18.	Двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении (возле кабинета № 28).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.
19.	Двери лестничной клетки на 2 этаже зафиксированы в открытом положении (выход в общий коридор).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.

		холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их».	
20.	Двери лестничной клетки на I этаже зафиксированы в открытом положении (выход из начальной школы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХП Михайлова Е.Н.
21.	Дверь эвакуационного выхода на улицу (возле спортивной раздевалки) закрыта на ключ, что не обеспечивает ее свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 35 «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХП Михайлова Е.Н.
22.	Дверь эвакуационного выхода из здания напротив главного входа закрыта на ключ, что не обеспечивает ее свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 35 «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХП Михайлова Е.Н.
23.	В помещении под лестничным маршем (возле спортивной раздевалки на I этаже) мусор.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 23 «На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХП Михайлова Е.Н.
24.	В тамбуре эвакуационного выхода (I этаж напротив центрального входа) отделка потолка выполнена из горючих материалов (деревянная отделка).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе».	Средняя школа № 69, Заместитель директора по АХП Михайлова Е.Н.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *нет*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

Копытова Ю.С.

(подпись проверяющего)

Директор Средняя школа № 69 Анисимова Л.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приказ от 02.09.2014 г. № 02-01/1563, приказ от 23.06.2015 г. № 02-01/986, должностная инструкция от 20.07.2015 г., приказ от 01.04.2010 г. № 54, приказ от 01.09.2015 г. № 01-10/203, должностная инструкция от 04.04.2010 г., информация от 28.10.2015 г. № 267 информация от 19.10.2015 г. № 256, приказ от 31.08.2010 г. № 181-а, договор от 12.01.2015 г. № 117/2015-ТО, акт проверки работоспособности от 21.08.2015 г., договор от 12.01.2015 г. № 20243-ЦТО, акт проверки работоспособности от 27.08.2015 г., акт проверки работоспособности от 27.08.2015 г. № 181, технический паспорт № 25705 от 19.10.2011 г.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Копытова Ю.С.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 30 » октября 2015 г.



С актом проверки ознакомлен(а):

Заместитель директора по АХР Михайлова Е.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » октября 2015 г.
(дата)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Средняя школа № 69 Анисимова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » октября 2015 г.
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01