



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.var.ru)

Отдел надзорной деятельности по Заволжскому району г. Ярославля
150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Яковлевская, 2, телефон 24-64-17

Предписание № 91/1/1-2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 69
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору № 91 от «03» июля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «07» июля 2014 г. по 13 ч. 00 мин. «01» августа 2014 г., проведена внеплановая выездная проверка за исполнением предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Копытовой Ю.С. в отношении (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) МОУ СОШ № 69 по адресу: г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 3а совместно с директором МОУ СОШ № 69 Никитиной И.М., заместителем директора по АХР Михайловой Е.Н (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрытие пола на путях эвакуации (общий коридор 3-го этажа) выполнено из материалов (линолеум) с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие).	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	08.08.2015	

2.	Покрытие пола на путях эвакуации (общий коридор 2-го этажа) выполнено из материалов (линолеум) с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие).	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	08.08.2015	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Заволжского района
г. Ярославля по пожарному надзору Копытова Ю.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 01 » августа 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.О. директора МОУ СОШ № 69 Сокоулина Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » августа 20 14 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору