



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославля

г. Ярославль  
(место составления акта)

« 30 » октября 20 15 года.  
(дата составления акта)

16 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 118

По адресу: г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 3а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Мартынова Г.Ю. от 29.09.2015 г. № 118  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 69» (Средняя школа № 69)  
(плановая/внеплановая, выездная/документарная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки: с 09 ч. 30 мин. 14.10.2015 г. по 16 ч. 30 мин. 30.10.2015 г.

« » 2015 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2015 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 13 дней

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Анисимова Любовь Владимировна, 29.09.2015 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Копытова Юлия Сергеевна

При проведении проверки присутствовали: Директор Анисимова Любовь Владимировна, заместитель директора по АХР Михайлова Елена Николаевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы 3-этажное, общей площадью 2410 кв.м., II степени огнестойкости. Стены панельные, перегородки кирпичные (гипсолитовые) оштукатурены, перекрытия железобетонные, кровля - рубероид на битумной стяжке по железобетонным плитам покрытия. Отопление здания центральное водяное, освещение – электрическое, вентиляция - естественная, в помещении кухни с механическим побуждением. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание и помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения II типа; обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   |
| 1.    | Покрытие пола на путях эвакуации (общий коридор 3-го этажа) выполнено из материалов (линолеум) без подтверждения класса пожарной опасности (не представлен документ, подтверждающий соответствие). | Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе». | Средняя школа № 69, директор Анисимова Л.В.   |
| 2.    | Покрытие пола на путях эвакуации (общий коридор 2-го этажа) выполнено из материалов (линолеум) без подтверждения класса пожарной опасности (не представлен документ, подтверждающий соответствие). | Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе». | Средняя школа № 69, директор Анисимова Л.В.   |

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты 1, 2 предписания от 01.08.2014 г. № 91/1/1-2

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Копытова Ю.С.  
(подпись проверяющего)

Директор Средняя школа № 69 Анисимова Л.В.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Копытова Ю.С.  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



« 30 » октября 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Средняя школа № 69 Анисимова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » октября 2015 г.

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01